



Minimalne przykrycie gazociągu z PE powinno wynosić:

- dla sieci ulicznej $H=0,8m$
- dla gruntów ornych $H=1,0m$

UWAGA:

Znakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodnie ze standardami nr:

- ST- IGG- 1001:2011,
- ST- IGG- 1002:2011,
- ST- IGG- 1003:2011,
- ST- IGG- 1004:2011,

Temat: PROJEKT SIECI GAZOWEJ

Adres inwestycji: Ropczyce, dz. nr ewid.: 1791/8; 1791/7; 1792/5

Inwestor: Powiat Ropczycko- Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

Tytuł rysunku: SCHEMAT WYKONANIA WYKOPÓW

	Zespół projektowy	Branża	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Wyszyński	Instalacje sanitarne	
Nr uprawnień:	PDK/0123/PWOS/05		
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Sokół	Instalacje sanitarne	
Nr uprawnień:	PDK/0006/POOS/07		
Nr projektu: ---	Nr rys: 02	Skala: ----	Data: listopad 2015r