

Numer sprawy: WD.272.1.2.2018

Ropczyce, 2018-04-19

Zamawiający:

Urząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z siedzibą w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WD.272.1.2.2018
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334R Wolica Piaskowa – Kawęczyn w m. Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie Nr 1

Prosimy podać sposób połączenia głównego kolektora kanalizacji ze studzienkami osadnikowymi oraz średnicę przykanalików. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o złączki?

Odpowiedź

Połączenia wykonane są za pomocą trójkąta pokazanego na rysunku nr 7, Średnica przykanalików to 160 mm, Połączeń z rowem krytym jest tyle ile studni tj. poz. 3.3.3 w przedmiarze.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. Starosty
mgr Marta Cesarz
Dyrektor
Wydziału Dróg Powiatowych
Kierownik Zamawiającego