

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE nr 2**  
**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiat Ropczycko-Sędziszowski działając jako Zamawiający informuje, że złożone zostało zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa, gm. Iwierzyce przy drodze powiatowej Nr 1340 relacji Bystrzyca – Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300 – 0+530”

**Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań  
wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ**

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie nośności / wytrzymałości żerdzi kotew gruntowych, gdyż brak jest takich informacji w Dokumentacji Projektowej

Odpowiedź:

Nośność obliczeniowa żerdzi wynosi min. 130 kN, koronka o średnicy  $\varnothing$  90 mm, długość kotew wynosi 15,0 m.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy przygotowywaniu oferty przetargowej

Do wiadomości:  
Wszyscy uczestnicy postępowania

STAROSTA  
*Włodzisław Bartak*  
.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)