

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 013 4437355
piotr.laba@psgaz.pl

"Budowlano-Inżynierskie Biuro
Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk
ul. Wojsławska 291B
39-300 Mielec

Wasz znak:

Jasło, 13.06.2017

Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/96/1/17

Dot.: **Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1337R Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegającej na poszerzeniu jezdni, budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Iwierzyce, której Inwestorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania występuje skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem zasilającym stalowym DN40 średniego ciśnienia zabezpieczonym rurą ochronną DN100 stal.
2. Projektowaną nawierzchnię chodnika nad gazociągiem (w pasie o szerokości min. 2,0 m, gdzie linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) należy wykonać z materiału rozbiernego, przepuszczającego gaz, ułożonego na zagęszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej bez dodatku cementu.
3. Przykrycie gazociągu winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, chodnika oraz do dolnej warstwy jch podbudowy min. 0,5 m.
4. Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej ścianki rury ochronnej na gazociągu do zewnętrznej ścianki projektowanej kanalizacji deszczowej powinna wynosić min. 0,2 m;
5. Połączenia odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej lokalizować min. 2,0 m od miejsca skrzyżowania z istniejącym gazociągiem.
6. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Sędziszowie Młp. (ul. Księżomost 37, 39-120 Sędziszów Młp.), którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowego gazociągu. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownię oraz zainteresowanych użytkowników. Z odbioru powyższego skrzyżowania należy sporządzić odpowiedni protokół.
7. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
8. Podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (saczki wężowe,

- skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu.
9. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
 10. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualną możliwość rozebrania wykonanej nawierzchni celem: usuwania skutków powstałej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontów.
 11. Inwestor oświadcza, że w przypadku wystąpienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegającej pod projektowanym chodnikiem nie będzie rościć sobie odszkodowania od O/ZG w Jaśle, w przypadku demontażu rozbieralnej nawierzchni.
 12. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącym gazociągiem lub braku możliwości spełnienia choćby jednego z warunków określonych w pkt. 2 – 5, lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.
 13. W ślad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.
 14. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora należy przesłać do naszego Zakładu - warunek przystąpienia do realizacji zadania.

Załączniki: mapa sytuacyjna w skali 1: 1000

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Kubal

Akceptuje powyższe zapisy

.....
Podpis i pieczęć Inwestora

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia w Sędziszowie Młp.
3. ZMS/SEMU a/a

PL/2935/3096

zł