



<div>ELBUD</div> <div>Krzysztof Koryś Spółka Jawna</div> <div>39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3-go Maja 55</div> <div>Tel. 606 948 259, 17-2216 872</div>				Rysunek : E4	
Nazwa obiektu:	Przebudowa ulic powiatowych nr 1361R ul. Dworcowa i nr 1362R ul. Robotnicza w Ropczycach				
Adres :	Ropczyce, ul. Robotnicza-Dworcowa				
Nazwa rys.	Profil skrzyżowania linii napowietrznej 15kV z drogą powiatową nr 1361R ul. Dworcowa; km 3+888			Skala : 1:500	
Inwestor :	Powiat Ropczycko-Sędziszowski 39-100 Ropczyce ul. Kanonickiej 5			Data : 06.2019r.	
Projektował	mgr inż. Krzysztof Koryś upr. bud. PDK/0363/PW06/17			K. P.	

Dane dla linii napowietrznej przyjęto na podstawie TABLIC ZWISÓW I NAPRĘŻEŃ dla przewodów stalowo aluminiowych  
Zwis przyjęto dla najgorszych warunków pogodowych – szadź katastrofalna –5<sup>sk</sup>  
Przyjęto przewód AFL-6 o przekroju 70mm<sup>2</sup> i naprężeniu 8.0 kG/mm<sup>2</sup>