

Zamawiający:

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

<http://spropczyce.pl/page/show/194,zamowienia-ustawowe>

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika.

1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, do zamawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert pytania:

- 1). o treści: „W przedmiarze robót w poz. 5.5. należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 4 cm z AC11W, natomiast specyfikacja podaje AC8S i AC11S. Prosimy o informację jaką mieszankę należy przyjąć do wyceny?”.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć, tak jak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym – „(...) warstwa ścieralna o grubości 4 cm AC11W KR3”.

- 2) o treści: „Dotyczy Część IV SIWZ – WZÓR UMOWY punkt 16. Kary umowne, podpunkt 16.1 a). Wnosimy o zmianę wysokości kary na 0,1% wynagrodzenia, nie więcej niż 15% wartości umowy brutto, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych”

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisu. Wzór umowy bez zmian w tym zakresie.

- 3) „Dotyczy Część IV SIWZ – WZÓR UMOWY punkt 16. Kary umowne, podpunkt 16.1 b). Wnosimy o zmianę wysokości kary na 0,1% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisu. Wzór umowy bez zmian w tym zakresie.

- 4) Dotyczy Część IV SIWZ – WZÓR UMOWY punkt 16. Kary umowne, podpunkt 16.1 d). Wnosimy o zmianę wysokości kary na 0,1% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych”. Prosimy o dookreślenie „z ewidentnej winy Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje zapisu. Wzór umowy bez zmian w tym zakresie.

- 5) Dotyczy Część IV SIWZ – WZÓR UMOWY punkt 16. Kary umowne, podpunkt 16.1 b). Wnosimy o zmianę wysokości kary na 0,1% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych”.

Odpowiedź: Pytanie tożsame z pytaniem 3). Odpowiedź jak w pytaniu Nr 3).

2. Zamawiający w wyjaśnieniach dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodujących zmiany treści ogłoszenia. Nie zmieniono Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert.

4. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.

5. Zamawiający dołączył wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 06.08.2019r., ~~czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p.~~ / czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

STAROSTA
Wioletta Bartak

.....