

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE nr 1**  
**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Powiat Ropczycko-Sędziszowski działając jako Zamawiający informuje, że złożone zostało zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą: **Rozbudowa o szyb windy budynku DPS w Rudzie**

**Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań  
wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ**

**Pytanie nr 1:**

Zaprojektowana dla dźwigu wysokość podszybia i nadszybia zgodnie z obecnymi normami nie spełni przestrzeni bezpieczeństwa dla osoby która miałaby w takich strefach dokonywać czynności konserwacyjnych. Wykonanie zaniżonych stref zgodnie z obecnym projektem wymaga wcześniejszych uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i uzyskaniem odstępstwa od normy. Poza tym dźwig z zaniżonym podszybiem i nadszybiem znacznie podniesie koszty inwestycji oraz przyszłej konserwacji urządzenia. Prosimy o przeprojektowanie szybu zważywszy na zapewnienie wysokości podszybia min. 1050mm i nadszybia min. 3450mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że z przyczyn technicznych (*wysoki poziom wód gruntowych oraz istniejąca zabudowa uniemożliwiająca podniesienie stropu szybu windy ze względu na kolizję z istniejącym dachem*) nie jest możliwe przeprojektowanie szybu, tak aby spełniał przedstawione wymagania. Zamawiający wystąpił do Urzędu Dozoru Technicznego o wstępną akceptację dla dźwigu (*odstępstwo*).

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca na zbiornik z olejem i agregatem. Rozwiązanie z usytuowaniem prefabrykowanej maszynowni zgodnie z zaleceniami (z uwagi na nadmierny hałas), nie powinno być w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że miejsce na zbiornik z olejem i agregatem zostało określone w dokumentacji projektowej (rys. 11, rys. 14) Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie zmian.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o dopuszczenie zastosowania dźwigu o napędzie elektrycznym. Obecnie dźwigi elektryczne są częściej stosowane w obiektach użyteczności publicznej ze względu na min. energooszczędne napędy, cichą pracę, komfort podróżowania przy prędkości jazdy 1m/s. Dźwig elektryczny nie potrzebuje osobno wydzielonego miejsca maszynowni ponieważ napęd jest umieszczony w szybie a szafa sterowa znajduje się przy drzwiach szybowych najwyższej kondygnacji.


**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące dźwigu określone w opisie przedmiotu zamówienia / dokumentacji projektowej.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy przygotowywaniu oferty przetargowej.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

STARCISTA  
  
.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)